

Утверждаю
Директор МАОУ «Томский
Хобби-центр»
Дубровина Л.В.
М.П. Хобби-центр
«30» октября 2015 г.

**Паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Государственное Наименование (вид) объекта: Нежилое встроенное помещение
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», МАОУ
«Томский Хобби-центр».
- 1.2. Адрес объекта: 634021, г Томск, ул. Елизаровых, 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта: встроенное помещение на первом этаже девятиэтажного
жилого дома с отдельным входом, 133,3 м²
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль-август 2016г, капитального
нет данных.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу,
краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-
центр», МАОУ «Томский Хобби-центр».
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 634021, г Томск, ул. Елизаровых, 70А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: Муниципальная
- 1.10 Территориальная принадлежность - Муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация: Департамент образования Администрации г Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634003, г Томск, ул. Пушкина, 12; 65-
17-69

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация дополнительных образовательных программ.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 0-18 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность. 50 посещений в смену
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Трамвай: №1, №3, №4

Маршрутное такси: №5, №8, №13, №14, №16, №23, №25, №30, №52, №53, 131

Троллейбус: №2, №6.

Остановка: Троллейбусное депо, Восточная (трамвай)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,О), ДЧ-И (С,Г,У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Текущий ремонт

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: при наличии финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Учреждение сможет оказывать более качественные образовательные услуги инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушением зрения. ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: hobby.tomsk.ru
адрес школьного сайта, портала

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» октября 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 02 от «30» октября 2015 г.
3. Решения Комиссии: Томского Хобби-центра

Утверждаю
Директор МАОУ «Томский
Хобби-центр»
М.П. Дубровина Л.В.
М.П. Хобби-центр
«30» октября 2015 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ
№ 02 от 30 октября 2015

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Государственное Наименование (вид) объекта. Нежилое встроенное помещение
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», МАОУ
«Томский Хобби-центр».
- 1.2. Адрес объекта. 634021, г Томск, ул. Елизаровых, 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта. встроенное помещение на первом этаже девятиэтажного
жилого дома с отдельным входом, 133,3 м²
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего июля-август 2016г, капитального –
нет данных.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-
центр», МАОУ «Томский Хобби-центр»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 634021, г Томск, ул. Елизаровых, 70А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность - Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: – Департамент образования Администрации г Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634003, г Томск, ул. Пушкина, 12, 65-
17-69

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация дополнительных образовательных программ.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 0-18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов. инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями умственного развития, инвалиды-колясочники.
- 2.6 Плановая мощность. 50 посещений в смену
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Трамвай: №1, №3, №4

Маршрутное такси: №5, №8, №13, №14, №16, №23, №25, №30, №52, №53, 131

Троллейбус: №2, №6.

Остановка. Троллейбусное депо, Восточная (трамвай)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учётом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: при наличии финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Учреждение сможет оказывать более качественные образовательные услуги инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушением зрения. ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: Л.В. Дубровина директор, 244-411

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю
Директор МАОУ «Томский
Хобби-центр»
Дубровина Л.В.
М.П.
«30» октября 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02 от 30 октября 2015**

Томская область, г Томск

«30» октября 2015 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Государственное Наименование (вид) объекта. Нежилое встроенное помещение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», МАОУ «Томский Хобби-центр».
- 1.2. Адрес объекта: 634021, г Томск, ул. Елизаровых, 72
- 1.3. Сведения о размещении объекта. встроенное помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома с отдельным входом, 133,3 м²
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль-август 2016г., капитального - нет данных.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», МАОУ «Томский Хобби-центр».
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 634021, г Томск, ул. Елизаровых, 70А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация дополнительных образовательных программ.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 0-18 лет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Трамвай: №1, №3, №4
Маршрутное такси: №5, №8, №13, №14, №16, №23, №25, №30, №52, №53, 131
Троллейбус: №2, №6.
Остановка. Троллейбусное депо, Восточная (трамвай)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)		1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		4,5,6, 12,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)		7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		8,9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт
----	--------------------	----------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: при наличии финансирования

в рамках исполнения Программы _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Учреждение сможет оказывать более качественные образовательные услуги инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушением зрения. ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

4.4.1. согласование на Комиссии: нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

: Нет.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: hobby.tomsk.ru
наименование сайта, портала

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 0 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

зам. директора по Общим вопросам ТХЦ А.Н. Никифоров

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством ТХЦ И.Н. Растринин _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Рабочий по зданию ТХЦ И.В. Мосейко _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов: полномочный представитель общественных объединений инвалидов

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
 МАОУ «Томский Хобби-центр»
 634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		-	Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	все	Обеспечение информационной поддержки на всех путях движения МГН	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН Не достаточно удобное передвижение МГН по территории к зданию;	все	Обеспечение информационной поддержки на всех путях движения МГН	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствует специализированное оборудование, тактильные средства на покрытии пешеходных путей	все	Монтаж специализированного оборудования, установка тактильных средств на покрытии.	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть		1	Замечаний нет.		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		3	Отсутствие парковочных мест для транспорта инвалидов	все	Обустройство парковочных мест для транспорта инвалидов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		1-3	Не достаточно удобное передвижение МГН по территории к зданию; Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН; Отсутствует организация мест отдыха на участке; Отсутствие парковочных мест для транспорта инвалидов	все	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Обустройство парковочных мест для транспорта инвалидов	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К,О,С,Г,У)		1-4,7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАОУ «Томский Хобби-центр»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствие яркой контрастной маркировки ступеней лестницы	все	Нанесение яркой контрастной маркировки ступеней лестницы	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		1	Замечаний нет.	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Замечаний нет.	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		1	Отсутствие яркой контрастной маркировки	все	Нанесение яркой контрастной маркировки	ТР
2.5	Тамбур	есть		4	Замечаний нет.	все	-	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Отсутствие яркой контрастной маркировки, противоударной полосы на двери;		Нанесение яркой контрастной маркировки, противоударной полосы	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)		3,7,10-12	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «Томский Хобби-центр»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	Отсутствие приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	все	Установка приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствие	Все	Установка пандуса не требуется	Тех. Решение не возможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствие	все	Установка подъемника (лифта пассажирского) не требуется	Тех. Решение не возможно
3.5	Дверь	есть		4,6	Наличие порога мешающего передвижению инвалидов-колясочников.	все	Обустройство порога для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12, 13	Замечаний нет	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	Высокие пороги дверных проемов. Отсутствие приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	-	Установка приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности. Обустройство порога для беспрепятственного передвижения инвалидов	ТР

							колясочников.	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		4,6,10-13	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ «Томский Хобби-центр»
 634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		7	Замечаний нет	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	Отсутствует	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	Отсутствует	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Отсутствует	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	Отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Замечаний нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Зона обслуживания инвалидов	ДУ (К,О) ДЧ-И (С,Г,У)		7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

МАОУ «Томский Хобби-центр»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

МАОУ «Томский Хобби-центр»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «Томский Хобби-центр»
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8,9	Комната не приспособлена для инвалидов-колясочников Отсутствие поручней, тактильной, визуальной информации Отсутствие: - двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение	все	Техническое решение невозможно (К) Установка поручней, монтаж двусторонней связи, аварийного освещения.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		10, 11	Замечаний нет	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	Отсутствие поручней, тактильной, визуальной информации Отсутствие: - двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение	все	Техническое решение невозможно (К) Установка поручней, монтаж двусторонней связи, аварийного освещения.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		8-11	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАОУ «Томский Хобби-центр»
 634021, г. Томск, ул. Елизаровых 72

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	отсутствует	все	Монтаж визуальных средств	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	отсутствует	все	Монтаж акустических средств	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	отсутствует	все	Монтаж тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	все	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей	

						эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт


























План нежилых помещений



Инженер

И.В. Захаров

Проверил

Д.В. Грасмис